



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Pisa

Oggetto: L.R. 65/14 art. 104 - D.P.G.R. 25/10/2011 n° 53/R – Indagini geologico-tecniche di supporto alla Variante puntuale al R.U. di Castellina Marittima per parcheggio a raso, loc. Le Badie – Deposito n° 1156/2015

COMUNICAZIONE ESITO DEL PROCEDIMENTO

Unione dei Colli Marittimi Pisani
Area urbanistica Ambiente e Protezione Civile
c.a Arch. P. Pollina

Il deposito in oggetto è stato effettuato presso la sede di Siena del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime che con nota AOOGR/259778 del 03/12/2015 ha comunicato a codesta Unione l'estrazione dello stesso deposito nell'ambito del sorteggio effettuato. Nel Decreto 6359 del 28/12/2015 della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile il territorio del Comune di Castellina Marittima è ricompreso nell'ambito territoriale di competenza dello scrivente Settore. Pertanto, di seguito, si rappresentano gli esiti dell'istruttoria eseguita.

La Variante in oggetto prevede la realizzazione di un parcheggio a raso per sosta di autoveicoli e un manufatto di servizio in legno, in un'area posta in Località Le Badie, in destra idraulica del T. Pescera. Nel PAI del Bacino Regionale Toscana Costa tale area è perimetrata a Pericolosità Idraulica Elevata. Nelle indagini depositate è stato allegato uno stralcio dello Studio idrologico idraulico del Bacino del Torrente Pescera, estratto dallo "Studio idrologico-idraulico a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Castellina Marittima, aree UTOE con previsioni sospese". Il medesimo studio era stato trasmesso dal Comune di Castellina Marittima, con nota 725 del 19/02/2013 al Bacino Regionale Toscana Costa. Su tale Studio il Bacino aveva espresso una valutazione favorevole in termini di coerenza con il PAI.

Nel corso dell'istruttoria è stato comunque ritenuto necessario chiedere, per vie brevi, l'aggiornamento del suddetto Studio con le nuove curve di possibilità pluviometrica, pubblicate dalla Regione Toscana successivamente alla stesura del medesimo Studio. Dagli esiti dello Studio aggiornato con le nuove curve, consegnato in data 16/02/2016 dal Responsabile del Procedimento di codesta Unione, si riscontra che l'area oggetto di Variante non è soggetta a criticità idrauliche per eventi con $T_r=200$ anni. Ciò premesso si fa presente che la modifica del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica del PAI, così come emersa dal sopra citato Studio, potrà essere effettuata nell'ambito di un atto di governo del territorio che ricomprenda quantomeno l'intero bacino preso a riferimento nel medesimo studio. Si evidenzia tuttavia la necessità di verificare gli ambiti territoriali caratterizzati da Pericolosità idraulica elevata e molto elevata ed i relativi battenti attesi al fine di aggiornare e integrare il Piano di Protezione Civile.

Visti gli esiti dell'istruttoria eseguita si comunica dunque l'esito positivo del controllo delle indagini ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 53/R/2011.

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI
N.0001332 - 18.02.2016
CAT. VI CLASSE 2 ARRIVO



Referenti istruttoria
G. Ceravolo
F. Cioni
C. Cerrai

Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone